



Direzione Piani di Sviluppo, Investimenti e Controllo  
Ingegneria e Progetti di Sviluppo

A Roma Capitale

Dipartimento Programmazione ed  
Attuazione Urbanistica  
Direzione Trasformazione Urbana  
U.O. Riqualificazione diffusa  
Via del Turismo, 30  
00144 Roma  
c.a. ing. A. Fatello  
arch. S. Schiavoni

Oggetto: Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto urbanistico e del progetto definitivo relativo all'urbanizzazione di un comprensorio destinato da P.R.G. vigente a "zona in corso di convenzione", sito in località "Giardino di Roma", in via Malafede.

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. QN. 154910 del 13.10.2014, si esprime, per quanto di competenza e per quanto desumibile dagli elaborati trasmessi, parere favorevole all'intervento in oggetto con le seguenti osservazioni e prescrizioni relative al progetto della nuova fermata "Giardino di Roma" della ferrovia regionale Roma - Lido.

Preliminarmente, sebbene ai sensi del DM 151/11, le stazioni ferroviarie all'aperto non rientrino tra le attività soggette a CPI, si ritiene che il progetto debba essere sottoposto all'esame dei Vigili del Fuoco al fine di avere un nulla osta preventivo al fine di evitare la necessità di dover adeguare le opere già realizzate a prescrizioni formulate in fase di collaudo e messa in servizio.

Sarebbe opportuno modificare la posizione del locale commerciale spostandolo sul fronte della stazione in modo da prevedere l'accesso diretto dall'esterno. In tal modo l'apertura dello stesso sarebbe svincolata dall'apertura della stazione (ad es. in caso di sciopero). Resta inteso che deve essere inibita qualunque possibilità di accesso, tramite lo stesso, alla stazione.

Il percorso tattile per non vedenti deve essere adeguato a quanto previsto dalla norma UNI 11168-2:2009 (Ferrovie - Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa - Parte. 2: Criteri progettuali per le ferrovie). In particolare il percorso tattile dovrà condurre il disabile anche verso l'ascensore.

ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità  
Via Prenestina, 45 00176 Roma  
T (+39) 06 46959063; 06 46959823 - F (+39) 06 46959810  
[www.atac.roma.it](http://www.atac.roma.it)

Società con socio unico soggetta alla direzione  
e coordinamento di Roma Capitale  
P. Iva 06341981006 - Cap. Soc. euro 290.700.000,00  
Iscri. CCIAA di Roma n. 961692 del 19/12/2000

Si richiede la redazione di elaborati che illustrino più in dettaglio il posizionamento dei supporti della linea aerea ante e post operam.

Il progetto dovrà includere il collegamento alla dorsale a fibra ottica che a breve sarà posata lungo tutta la linea.

Nel quadro economico dovranno essere previste le somme a disposizione per lo spostamento e l'adeguamento di impianti ferroviari, nonché per le necessarie scorte effettuate da nostro personale sulle lavorazioni effettuate in prossimità del binario.

Il presente parere è da intendersi riferito al livello progettuale attuale, ci si riserva sin da ora di esaminare tutti i livelli di progettazione successivi per il rilascio del parere di competenza e si rimane a disposizione per ogni fattiva collaborazione nella redazione degli stessi.

Cordiali saluti.

Vittorio Sebastiani

